

記者発表資料

3月14日(火)に君津市、木更津市の一部エリアにおいて、発生した停電の原因について発表致します。

3月14日(火)9時30分頃、千葉県君津市と木更津市の一部エリアにおいて発生した停電の原因が判明しましたので、次のとおり発表致します。

1. 停電の発生原因 : 電線共同溝の高圧電線ケーブル切断
2. 事故の発生場所 : 千葉県君津市法木作地先^{ほうまきさく}
3. 事故発生時の作業: ガードレール設置作業
4. 事故の発生要因 : 事前調査で埋設管の位置を把握していたが、埋設管の位置を錯誤し、ガードレール支柱を打込んでしまったため高圧電線ケーブルを切断した。

この事故により、事故発生箇所の君津市と木更津の一部エリアでは、9時30分頃から、最大3,000軒程度が数分～1時間程度停電しました。なお、同日14時頃までに事故周辺の3軒の長時間停電についても全て解消しました。

皆様には、ご迷惑、ご心配をおかけしましたこととお詫び申し上げますとともに、今後は安全に留意し、工事関連の事故防止に一層努めて参ります。

※千葉国道事務所のホームページ、ツイッターでも道路情報が確認できます。

- ・ホームページ (<http://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/>)
- ・公式ツイッター (https://twitter.com/mlit_chibakoku)

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会、千葉市政記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所

電話 043-287-0311(代表)

副所長 おおの かずゆき 大野 一幸 交通対策課長 こぜき ときお 小関 時夫