

ホルムアルデヒド 分析結果速報

分析方法：P F B O A誘導体化ガスクロマトグラフ法（環境省の通達「環水企発031105001 附表2」）

（単位：mg/l）

	回数	第1回目	第2回目	第3回目
	採水日時	H24.5.18 21時	H24.5.19 3時	H24.5.19 9時
荒川	大芦橋（68.2k付近）	0.01以下	0.01以下	0.01以下
	武蔵水路末流（64.0k付近）	0.01以下	0.01以下	※ -
	糠田橋左岸（62.6k付近）	0.01以下	0.01以下	0.01以下
	糠田橋右岸（62.6k付近）	0.01以下	0.01以下	0.01以下

水道水の水質基準：0.080mg/l

※ 武蔵水路の通水が停止しているため、採水・分析は実施しません。