


# 綾瀬川・芝川等浄化導水の停止について

- 綾瀬川・芝川等浄化導水機場において、2023年7月17日に発生した電源装置の故障の影響により、荒川から綾瀬川・芝川等への浄化導水を停止しております。
- これまでの点検等の結果から、今回の故障原因は設備の老朽化に伴うものと推定されます。
- 導水停止期間中の河川への影響を注視するとともに、水質異常等の発生により沿川地域等に支障が生じないようにするために、水質のモニタリングのほか、関係機関との情報連絡体制を強化しています。




電源装置の故障状況



電解コンデンサ膨張



トランジスタ破損



ヒューズ溶断