



Q 9 換気所から排出される排気ガスによって大気汚染が生じるのではないかと心配です。何かしらの対策は考えているのでしょうか。

- A 9**
- 換気所からトンネル内の空気をそのまま排出することはありません。
 - トンネル内の空気を換気所から排出する際には、除じん装置（電気集塵機、もしくは除じんフィルター）を設置し、浮遊粒子状物質を含む煤じんを極力除去した空気を排出します。
 - これらの浮遊粒子状物質を含む煤じんを極力除去した空気を換気所の塔頂部から上空高く吹き上げ、十分な排気上昇高さを確保して拡散させるため、地表付近への影響は小さくなります。



浮遊粒子状物質(SPM)を高効率で除去可能な除じん装置について、換気施設に設置することを検討します。



換気所の例
(国道20号新宿御苑トンネル
新宿御苑換気所)