

令和8年4月27日
国土交通省関東地方整備局
利根川下流河川事務所

黒部川排水機場におけるケーブル切断・盗難への対応について【第1報】

一級河川利根川水系利根川にある黒部川排水機場（千葉県香取郡東庄町新宿地先）において、外部からの侵入によりケーブル切断・盗難が発生しました。

施設の被害状況について確認を進めており、対応方法について現在検討中です。

- ・黒部川排水機場（排水能力 $12\text{ m}^3/\text{s}$ ）において、外部からの侵入により電源ケーブル、制御ケーブル等が切断、盗難されていることを発見しました。
- ・施設の被害状況について確認を進めており、対応方法について現在検討中です。
- ・今後の復旧の見込み等については、詳細が判明次第、別途お知らせ致します。

1. 発見日：令和8年4月27日（月）
2. 発見場所：一級河川利根川水系利根川 黒部川排水機場
千葉県香取郡東庄町新宿地先（別図－1）
3. 被害状況：電源ケーブル、制御ケーブル等の切断、盗難
4. 施設への影響：排水機場の電源機能による主ポンプ、吐出樋管の稼働が不可
5. 対応状況：千葉県香取警察署に被害届を提出済み。対応方法について、現在検討中。
6. その他：復旧の見込み等については詳細がわかり次第お知らせ致します。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 利根川下流河川事務所

電話：0478-52-6361（代表） FAX：0478-52-9719

副所長 酒井（さかい）（内線：204）

施設管理課 課長 横田（よこた）（内線：391）

(別図-1)

