

令和8年5月7日
国土交通省関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

三杉川排水機場の運転機能への一部影響について【第1報】

一級河川利根川水系渡良瀬川にある三杉川排水機場（栃木県佐野市高山町地先）において、外部からの侵入によりケーブル切断・盗難が発生し、3台のうち1台の運転に影響が出ておりますが、2台については運転可能です。

なお、施設の被害状況について確認を進めており、対応方法について現在検討中です。

1. 発見日：令和8年5月7日（木）
2. 発見場所：一級河川利根川水系渡良瀬川 三杉川排水機場
栃木県佐野市高山町地先（別図－1）
3. 被害状況：電源ケーブル、制御ケーブル等の切断、盗難
4. 施設への影響：排水機場の主ポンプ3台（総排水能力15 m³/s）のうち
1台（5.6 m³/s）が運転不可、うち2台（あわせて9.4 m³/s）
は運転可（確認済）
5. 対応状況：栃木県佐野警察署に被害届を提出。対応方法について、現在検討中。
6. その他：復旧の見込み等については詳細がわかり次第お知らせ致します。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ

<問い合わせ先>

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所

電話：0284-73-5551（代表） FAX：0284-73-5570

副所長 上原（うえはら）（内線：204）

工務課 課長 佐藤（さとう）（内線：311）

別図-1

