

令和 8 年 9 月 16 日
国土交通省関東地方整備局
千葉国道事務所

国道 16 号村田町アンダーパス冠水に関わる排水設備等の調査状況について

国道 16 号村田町アンダーパス（千葉市中央区）においては、令和 8 年 8 月千葉豪雨による停電により非常用発電機が作動せず、排水設備の稼働が停止し冠水が発生しました。このため、本事案発生直後より、原因究明のための調査を実施し、8 月 21 日に中間報告を公表するとともに、継続的に調査を実施しているところです。

9 月 15 日、排水ポンプ設備の点検事業者から、当該設備を管理する千葉国道事務所に対し、UPS（無停電電源装置）の調査に関して、以下の内容を含む報告がありました。

「2026 年 7 月 24 日の点検時に 2 回目となるバッテリー交換時期(目安)を知らせるアラームを確認し、UPS ダウンの懸念があることから UPS を停止した後、UPS を介さずにバイパスした給電となるようにケーブルタップを使用して接続替えの処置を行い、ただちに千葉国道事務所に報告していました。」

現在、点検事業者から報告された内容及び当該処置が関連設備の作動に与えた影響について確認を進めています。

引き続き、有識者の意見を伺いながら、点検事業者から報告された内容も含め非常用発電機的不作動の原因について調査を進めてまいります。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会 千葉市政記者会

<問い合わせ先>

関東地方整備局 千葉国道事務所

電話：043-287-0311（代表）

メールアドレス：ktr-chiba-koho@mlit.go.jp

副所長（管理） 宮沢（みやざわ） （内線：205）