

Q. 上流側の整備はどのようなになるのでしょうか。

田園都市線付近から上流部については、過去にはコンクリート構造で整備する案で提示しておりましたが、この地区全体を土の堤防とする際に手戻りとならないように、今回の工事では、当面の増水に備え、暫定的に土のう積みとしております。土のうは、下流区間と同じく、計画高水位まで積み、将来的な上流側の整備内容については、形状等を検討したうえで、関係する方々にお示ししたいと考えております。



＜暫定整備した計画高水位までの仮整備の土のう＞