

H4

浸出水分析結果総括表

A土捨場

調 査 項 目	測 定 結 果		放流許容値
	第 1 回 目	第 2 回 目	
カドミウム (mg/ℓ)	0.00	0.00	0.1
シアン (mg/ℓ)	0.00	0.00	1
有機りん化合物 (mg/ℓ)	0.00	0.00	1
鉛 (mg/ℓ)	0.0	0.0	1
六価クロム (mg/ℓ)	0.00	0.00	0.5
ヒ素 (mg/ℓ)	0.000	0.001	0.5
総水銀 (mg/ℓ)	0.0000	0.0000	0.005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	0.0000	0.0000	検出せず
P C B (mg/ℓ)	0.0000	0.0000	0.003
p H	6.85	7.16	5.8~8.6
B O D (mgO/ℓ)	0.81	0.10	30
C O D _{Mn} (mgO/ℓ)	6.82	2.05	30
S S (mg/ℓ)	34.3	11.6	50(40)*
ホルマリン抽出物質含有量 (mg/ℓ)	0.4	0.2	5
フェノール類含有量 (mg/ℓ)	0.002	0.003	2(1)*
銅含有量 (mg/ℓ)	0.002	0.001	3
亜鉛含有量 (mg/ℓ)	0.005	0.004	5
溶解性鉄含有量 (mg/ℓ)	4.49	4.26	10
溶解性マンガン含有量 (mg/ℓ)	3.87	2.59	10
クロム含有量 (mg/ℓ)	0.00	0.00	2
フッ素含有量 (mg/ℓ)	0.18	0.27	15
大腸菌群数 (個/cm ³)	< 30	< 30	3,000
窒素含有量 (mg/ℓ)	0.66	0.54	120(60)*
磷含有量 (mg/ℓ)	0.040	0.010	16(8)*
ホルムアルデヒド (mg/ℓ)	< 1	< 1	10

*()内は日間平均値