

浸出水分析結果総括表（A号埋立地）

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	平成9年6月17日	平成9年10月14日	
カドミウム (mg/l)	0.000	0.000	0.1
シアン (mg/l)	0.00	0.00	1
有機燐化合物 (mg/l)	0.00	0.00	1
鉛 (mg/l)	0.00	0.00	0.1
六価クロム (mg/l)	0.00	0.00	0.5
砒素 (mg/l)	0.003	0.002	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	検出せず*
P C B (mg/l)	0.0000	0.0000	0.003
p H	6.59	6.98	5.8~8.6
B O D (mg/l)	0.09	0.08	25
C O D _{Mn} (mg/l)	5.98	5.30	25
S S (mg/l)	3.8	3.3	50
ルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	0.4	0.3	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.000	0.000	1
銅含有量 (mg/l)	0.003	0.002	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.007	0.005	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	18.0	8.16	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	2.18	3.66	10
クロム含有量 (mg/l)	0.00	0.00	2
弗素含有量 (mg/l)	0.23	0.23	15
大腸菌群数 (個/ml)	<30	<30	3,000
窒素含有量 (mg/l)	1.20	0.97	120(60)*
燐含有量 (mg/l)	0.008	0.004	16(8)*
ホルムアルデヒド (mg/l)	<1	<1	10
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.003	<0.003	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	0.1

*()内は日間平均値

浸出水分析結果総括表（B号埋立地）

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	平成9年6月17日	平成9年10月14日	
カドミウム (mg/l)	0.000	0.000	0.1
シアン (mg/l)	0.00	0.00	1
有機燐化合物 (mg/l)	0.00	0.00	1
鉛 (mg/l)	0.00	0.00	0.1
六価クロム (mg/l)	0.00	0.00	0.5
砒素 (mg/l)	0.002	0.025	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	検出せず
P C B (mg/l)	0.0000	0.0000	0.003
p H	7.88	7.61	5.8~8.6
B O D (mg/l)	1.66	4.01	25
C O D _{Mn} (mg/l)	8.83	22.0	25
S S (mg/l)	5.1	5.0	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	0.3	0.6	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.000	0.000	1
銅含有量 (mg/l)	0.004	0.004	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.006	0.011	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.00	0.03	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.02	0.41	10
クロム含有量 (mg/l)	0.00	0.00	2
弗素含有量 (mg/l)	0.99	4.0	15
大腸菌群数 (個/ml)	<30	<30	3,000
窒素含有量 (mg/l)	0.48	5.28	120(60)*
燐含有量 (mg/l)	0.026	0.069	16(8)*
ホルムアルデヒド (mg/l)	<1	<1	10
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.003	<0.003	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	0.1

*()内は日間平均値