

H11

浸出水分析結果総括表 (A号埋立地)

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	平成11年6月22日	平成11年10月12日	
カドミウム (mg/l)	0.000	0.000	0.1
シアン (mg/l)	0.00	0.00	1
有機燐化合物 (mg/l)	0.00	0.00	1
鉛 (mg/l)	0.00	0.00	0.1
六価クロム (mg/l)	0.00	0.00	0.5
砒素 (mg/l)	0.001	0.000	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	検出せず
P C B (mg/l)	0.0000	0.0000	0.003
p H	7.11	6.94	5.8~8.6
B O D (mg/l)	0.15	0.14	25
C O D _{Mn} (mg/l)	3.37	4.93	25
S S (mg/l)	5.5	1.7	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	0.3	0.3	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.000	0.000	1
銅含有量 (mg/l)	0.001	0.006	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.004	0.008	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	3.11	9.90	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	1.26	3.16	10
クロム含有量 (mg/l)	0.00	0.00	2
弗素含有量 (mg/l)	0.23	0.21	15
大腸菌群数 (個/ml)	<30	<30	3,000
窒素含有量 (mg/l)	1.10	0.94	120(60)*
磷含有量 (mg/l)	0.004	0.002	16(8)*
ホルムアルデヒド (mg/l)	<1	<1	10
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.003	<0.003	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	0.1

*()内は日間平均値

H11

浸出水分析結果総括表 (B号埋立地)

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	平成11年6月22日	平成11年10月12日	
カドミウム (mg/l)	0.000	0.000	0.1
シアン (mg/l)	0.00	0.00	1
有機燐化合物 (mg/l)	0.00	0.00	1
鉛 (mg/l)	0.00	0.00	0.1
六価クロム (mg/l)	0.00	0.00	0.5
砒素 (mg/l)	0.006	0.103	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	検出せず
P C B (mg/l)	0.0000	0.0000	0.003
p H	8.01	8.26	5.8~8.6
B O D (mg/l)	0.78	1.46	25
C O D _{Mn} (mg/l)	6.21	21.8	25
S S (mg/l)	3.9	3.4	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	0.2	0.3	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.000	0.000	1
銅含有量 (mg/l)	0.004	0.004	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.008	0.005	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.03	0.02	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.12	0.04	10
クロム含有量 (mg/l)	0.00	0.00	2
弗素含有量 (mg/l)	3.14	9.41	15
大腸菌群数 (個/ml)	81	57	3,000
窒素含有量 (mg/l)	4.54	23.7	120(60)*
磷含有量 (mg/l)	0.015	0.035	16(8)*
ホルムアルデヒド (mg/l)	< 1	< 1	10
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.003	<0.003	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	0.1

*()内は日間平均値