

浸出水分析結果総括表（A号埋立地）

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	平成12年6月20日	平成12年10月17日	
カドミウム (mg/l)	0.000	0.000	0.1
シアン (mg/l)	0.00	0.00	1
有機燐化合物 (mg/l)	0.00	0.00	1
鉛 (mg/l)	0.00	0.00	0.1
六価クロム (mg/l)	0.00	0.00	0.5
砒素 (mg/l)	0.000	0.000	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	検出せず
P C B (mg/l)	0.0000	0.0000	0.003
p H	7.18	6.98	5.8~8.6
B O D (mg/l)	0.43	2.23	25
C O D _{Mn} (mg/l)	3.45	5.09	25
S S (mg/l)	4.9	3.7	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	0.4	0.4	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.000	0.000	1
銅含有量 (mg/l)	0.001	0.001	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.003	0.003	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	3.08	9.54	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	1.64	2.63	10
クロム含有量 (mg/l)	0.00	0.00	2
弗素含有量 (mg/l)	0.23	0.18	15
大腸菌群数 (個/ml)	<30	<30	3,000
窒素含有量 (mg/l)	1.04	1.01	120(60)*
燐含有量 (mg/l)	0.003	0.004	16(8)*
ホルムアルデヒド (mg/l)	<1	<1	10
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.003	<0.003	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	0.1

*()内は日間平均値

浸出水分析結果総括表 (B号埋立地)

調 査 項 目	測 定 結 果		許容限度
	平成12年6月20日	平成12年10月17日	
カドミウム (mg/l)	0.000	0.000	0.1
シアン (mg/l)	0.00	0.00	1
有機燐化合物 (mg/l)	0.00	0.00	1
鉛 (mg/l)	0.00	0.00	0.1
六価クロム (mg/l)	0.00	0.00	0.5
砒素 (mg/l)	0.046	0.084	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	検出せず
P C B (mg/l)	0.0000	0.0000	0.003
p H	7.87	7.72	5.8~8.6
B O D (mg/l)	1.80	2.44	25
C O D _{Mn} (mg/l)	17.4	25.5	25
S S (mg/l)	2.4	1.4	50
ノルマルキサン抽出物質含有量 (mg/l)	0.6	0.4	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.000	0.000	1
銅含有量 (mg/l)	0.003	0.002	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.006	0.005	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.07	0.06	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.05	0.07	10
クロム含有量 (mg/l)	0.00	0.00	2
弗素含有量 (mg/l)	4.53	6.91	15
大腸菌群数 (個/ml)	54	120	3,000
窒素含有量 (mg/l)	12.3	27.0	120(60)*
燐含有量 (mg/l)	0.033	0.041	16(8)*
ホルムアルデヒド (mg/l)	<1	<1	10
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.003	<0.003	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	0.1

*()内は日間平均値

浸出水分析結果総括表（C号埋立地建設予定地）

調 査 項 目	測 定 結 果				許容限度
	平成12年 7月20日	平成12年 8月22日	平成12年10月24日	平成12年12月 6日	
カドミウム (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.1
シアン (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	1
有機燐化合物 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	1
鉛 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
六価クロム (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
砒素 (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	検出せず
P C B (mg/l)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.003
p H	7.30	7.15	7.22	7.36	5.8~8.6
B O D (mg/l)	0.52	0.21	1.86	0.45	25
C O D _{Mn} (mg/l)	2.35	3.15	3.09	1.46	25
S S (mg/l)	3.5	4.8	1.5	2.1	50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	0.4	0.4	0.0	0.0	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	1
銅含有量 (mg/l)	0.000	0.000	0.000	0.000	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.001	0.000	0.000	0.000	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	0.00	0.02	0.00	0.00	10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	10
クロム含有量 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	2
弗素含有量 (mg/l)	0.00	0.00	0.00	0.00	15
大腸菌群数 (個/ml)	33	220	130	8	3,000
窒素含有量 (mg/l)	0.82	0.89	0.70	0.42	120(60)*
燐含有量 (mg/l)	0.027	0.027	0.034	0.034	16(8)*
ホルムアルデヒド (mg/l)	<1	<1	<1	<1	10
トリクロロエチレン (mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.1
流量 (l/s)	0.24	0.21	0.34	0.24	0.1

*()内は日間平均値