

浸出水分析結果総括表（A号埋立地）

調 査 項 目	測 定 結 果				許容限度
	平成14年6月25日		平成14年10月16日		
カドミウム (mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	0.1
シアン (mg/l)	0.1	未満	0.1	未満	1
有機燐化合物 (mg/l)	0.1	未満	0.1	未満	1
鉛 (mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	0.1
六価クロム (mg/l)	0.05	未満	0.05	未満	0.5
ひ素 (mg/l)	0.01	未満	0.01	未満	0.1
総水銀 (mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.005
アルキル水銀 (mg/l)	検出せず		0.0005	未満	検出せず
P C B (mg/l)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.003
p H	7.1(19℃)		7.1(23℃)		5.8～8.6
B O D (mg/l)	1	未満	1	未満	25
C O D _{Mn} (mg/l)	5		5		25
S S (mg/l)	3		5		50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/l)	1	未満	1	未満	5
フェノール類含有量 (mg/l)	0.1	未満	0.1	未満	1
銅含有量 (mg/l)	0.05	未満	0.05	未満	3
亜鉛含有量 (mg/l)	0.02	未満	0.02	未満	5
溶解性鉄含有量 (mg/l)	3.80		7.08		10
溶解性マンガン含有量 (mg/l)	1.00		2.08		10
クロム含有量 (mg/l)	0.05	未満	0.05	未満	2
ふっ素含有量 (mg/l)	0.5	未満	0.5	未満	15
大腸菌群数 (個/ml)	30	未満	30	未満	3,000
窒素含有量 (mg/l)	1		1		120(60)*
燐含有量 (mg/l)	0.1	未満	0.1	未満	16(8)*
ホルムアルデヒド (mg/l)	1	未満	1	未満	10
トリクロロエチレン (mg/l)	0.003	未満	0.003	未満	0.3
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001	未満	0.001	未満	0.1

*()内は日間平均値

浸出水分析結果総括表 (B号埋立地)

調 査 項 目	測 定 結 果				許容限度
	平成14年6月25日		平成14年10月16日		
カドミウム (mg/ℓ)	0.01	未満	0.01	未満	0.1
シアン (mg/ℓ)	0.1	未満	0.1	未満	1
有機燐化合物 (mg/ℓ)	0.1	未満	0.1	未満	1
鉛 (mg/ℓ)	0.01	未満	0.01	未満	0.1
六価クロム (mg/ℓ)	0.05	未満	0.05	未満	0.5
ひ素 (mg/ℓ)	0.14		0.26		0.1
総水銀 (mg/ℓ)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.005
アルキル水銀 (mg/ℓ)	検出せず		検出せず		検出せず
P C B (mg/ℓ)	0.0005	未満	0.0005	未満	0.003
p H	7.9(19℃)		8.3(23℃)		5.8～8.6
B O D (mg/ℓ)	4		5		25
C O D _{Mn} (mg/ℓ)	19		29		25
S S (mg/ℓ)	3		5		50
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/ℓ)	1	未満	1	未満	5
フェノール類含有量 (mg/ℓ)	0.1	未満	0.1		1
銅含有量 (mg/ℓ)	0.05	未満	0.05	未満	3
亜鉛含有量 (mg/ℓ)	0.02		0.02	未満	5
溶解性鉄含有量 (mg/ℓ)	0.05	未満	0.08		10
溶解性マンガン含有量 (mg/ℓ)	0.05	未満	0.05	未満	10
クロム含有量 (mg/ℓ)	0.05	未満	0.05	未満	2
ふっ素含有量 (mg/ℓ)	6.3		7.9		15
大腸菌群数 (個/ml)	30		1200		3,000
窒素含有量 (mg/ℓ)	17.2		28.8		120(60)*
燐含有量 (mg/ℓ)	0.1	未満	0.1	未満	16(8)*
ホルムアルデヒド (mg/ℓ)	1	未満	1	未満	10
トリクロロエチレン (mg/ℓ)	0.003	未満	0.003	未満	0.3
テトラクロロエチレン (mg/ℓ)	0.001	未満	0.001	未満	0.1

*()内は日間平均値