

## 第2回 佐久JCT～佐久南IC(中部横断道)に関する 促進方策検討委員会 議事要旨

### ■ 処分場上への道路盛土について検証

#### ① 処分場構造に道路盛土が影響を与えないか。

- ・ 現地調査（地質、施設等）等の結果から、道路盛土による処分場の沈下、土留壁等構造物の変形による影響はないと考えられる。

#### ② 道路構造に処分場が影響を与えないか。

- ・ 現地調査（地質、大気等）等の結果から、処分場の沈下、発生するガス等が道路構造に与える影響はないと考えられる。

#### ③ 道路及び処分場の維持管理に支障はないか

- ・ 現地調査の結果等から、道路盛土により支障が生ずる処分場の維持管理施設（浸出水貯留設備、ガス抜き管等）については、通常の施工技術により移設可能である。
- ・ 現状では、周辺環境への影響は認められないが、道路盛土施工時等には、必要に応じモニタリングを実施すべき。

### ■ 審議結果

- ・ 上記を踏まえ、当該箇所については、従来どおり「盛土構造」で整備することは可能であると判断。