

## 江戸川河川事務所管内 河川管理施設運転状況

## 排水機場(ポンプ)の運転状況

※支川からの洪水をポンプで強制的に川に排水します。

施設名	松戸排水機場 (江戸川左岸24.3K)	古ヶ崎排水機場 (江戸川左岸21.7K)	根本排水機場 (江戸川左岸13.8K)	伝右排水機場 (綾瀬川右岸10.8K)
運転状況	運転中	運転中	運転中	運転中
総排水量	50m <sup>3</sup> /s	7.5m <sup>3</sup> /s	15m <sup>3</sup> /s	10m <sup>3</sup> /s
運転開始日時	11:15	15:15	17:45	15:35
運転終了日時	—	—	—	—

## 首都圏外郭放水路・綾瀬川放水路・三郷放水路の運転状況

※中川・綾瀬川の洪水を江戸川に排水します。

施設名	首都圏外郭放水路 (庄和排水機場)	綾瀬川放水路 (八潮排水機場)	三郷放水路 (三郷排水機場)
運転状況	運転中	運転中	運転中
総排水量	150m <sup>3</sup> /s	100m <sup>3</sup> /s	200m <sup>3</sup> /s
運転開始日時	18:50	14:30	16:00
運転終了日時	—	—	—

(中川→江戸川)

(綾瀬川→中川)

(中川→江戸川)

排水機場(ポンプ)・放水路の概要

松戸排水機場 100m<sup>3</sup>/s

坂川放水路と併せて、坂川の内水を排除します。

25m<sup>3</sup>/sポンプ×2台、50m<sup>3</sup>/s×1台

古ヶ崎排水機場 15m<sup>3</sup>/s

坂川流域の内水を排除します。

7.5m<sup>3</sup>/sポンプ×2台

根本排水機場 15m<sup>3</sup>/s

真間川流域の浸水被害を解消を目的としています。

7.5m<sup>3</sup>/sポンプ×2台

伝右排水機場 15m<sup>3</sup>/s

伝右川流域の洪水、内水被害の軽減を目的としています。

5m<sup>3</sup>/sポンプ×3台

庄和排水機場(首都圏外郭放水路) 200m<sup>3</sup>/s 放水路延長6.3km

中川流域の浸水被害解消するため、中川流域の洪水の一部を江戸川に放水します。

50m<sup>3</sup>/sポンプ×4台

八潮排水機場(綾瀬川放水路) 100m<sup>3</sup>/s 放水路延長4km

綾瀬川一帯の洪水被害を軽減するため、綾瀬川の洪水の一部を中川に放水します。

25m<sup>3</sup>/sポンプ×2台、50m<sup>3</sup>/sポンプ×1台

三郷排水機場(三郷放水路) 200m<sup>3</sup>/s 放水路延長1.5km

中川流域の浸水被害を軽減するため、中川の洪水の一部を江戸川に放水します。

50m<sup>3</sup>/sポンプ×3台、30m<sup>3</sup>/sポンプ×1台、20m<sup>3</sup>/sポンプ×1台

排水機場(ポンプ)・放水路の位置図

