

電氣通信施設点検業務標準歩掛 (案)  
(4 / 4)  
巡回点検

令和元年 1 2 月

## 目 次（巡回点検歩掛り）

<b>1</b>	<b>CCTV装置</b>	
1- 1	カメラ設備（カメラ装置・機側装置）	1
<b>2</b>	<b>鉄塔・反射板</b>	
2- 1	鉄塔・反射板	1
<b>3</b>	<b>道路情報表示装置</b>	
3- 1	A形、A2形電光式表示機	1
3- 2	A形、B形字幕・透光式表示機	1
3- 3	HL1～5形表示機	1
<b>4</b>	<b>道路トンネル非常用装置</b>	
4- 1	道路トンネル非常用装置	1
<b>5</b>	<b>通行止装置</b>	
5- 1	通行止装置（制御器、表示板、遮断機）	1
<b>6</b>	<b>ラジオ再放送装置・路側放送装置</b>	
6- 1	ラジオ再放送装置	1
6- 2	路側放送装置	1
<b>7</b>	<b>自家用電気工作物</b>	
7- 1	自家用電気工作物（特別高圧部）	1
7- 2	自家用電気工作物（高圧・低圧部）	1
7- 3	自家用電気工作物（配電線路）	2
<b>8</b>	<b>水力発電設備</b>	
8-1	水力発電設備	2
<b>9</b>	<b>太陽光発電設備</b>	
9- 1	太陽光発電設備	2
<b>10</b>	<b>風力発電設備</b>	
10- 1	風力発電設備	2

「巡回点検」 1-1 カメラ設備 (カメラ装置・機側装置)

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100台	0.000	24.750	

「巡回点検」 2-1 鉄塔・反射板

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100基	0.000	25.000	

「巡回点検」 3-1 A形、A2形電光式表示機

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100式	0.000	58.250	

「巡回点検」 3-2 A形、B形字幕・透光式表示機

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100式	0.000	58.250	

「巡回点検」 3-3 HL1～5形表示機

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100式	0.000	58.250	

「巡回点検」 4-1 道路トンネル非常用装置

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100km	0.000	100.000	

「巡回点検」 5-1 通行止装置 (制御機・表示板・遮断機)

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100式	0.000	50.000	

「巡回点検」 6-1 ラジオ再放送装置

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100km	0.000	35.500	

「巡回点検」 6-2 路側放送装置

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100km	0.000	32.500	

「巡回点検」 7-1 自家用電気工作物 (特別高圧部)

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100箇所	0.000	100.000	

「巡回点検」 7-2 自家用電気工作物 (高圧・低圧部)

No.	確認事項の概要	点検周期						歩掛 (人)			備考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100箇所	0.000	50.500	

「巡回点検」 7-3 自家用電気工作物（配電線路）

No.	確認事項の概要	点 検 周 期						歩掛（人）			備 考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	ケーブルの目視確認						※	100km	12.500	12.500	4-4-2 光ファイバケーブル線路（架空電線路）の内、①,②,④,⑤を準用
2	ケーブル離隔・地上高の確認						※	100km	13.750	13.750	
3	立ち上げ配管等の目視確認						※	100km	1.250	1.250	
4	電柱の目視確認 100km 当り						※	100km	1.250	1.250	

「巡回点検」 8-1 水力発電設備

No.	確認事項の概要	点 検 周 期						歩掛（人）			備 考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100台	0.000	50.000	

「巡回点検」 9-1 太陽光発電設備

No.	確認事項の概要	点 検 周 期						歩掛（人）			備 考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100台	0.000	50.000	

「巡回点検」 10-1 風力発電設備

No.	確認事項の概要	点 検 周 期						歩掛（人）			備 考
		毎日	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	単位	技術者	技術員	
1	設置環境に応じた装置の状態確認						※	100箇所	0.000	50.000	

※ 設置環境、重要性等に応じて実施。