国土交通省 関東地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau

令和３年１２月４日
荒川上流河川事務所

記者発表資料
入間川支川麦生川（むぎゅうかわ）における ジクロロメタンの検出について【第１報】

１２月２日　荒川左岸 39.2km 付近大久保浄水場取水口で環境基準値（0.02mg/l）以下のジクロロメタンが観測され、埼玉県で荒川広域採水調査を行った結果、１２月４日川越市の入間川支川麦生川で環境基準を超えるジクロロメタンが検出されました。原因及び発生源については川越市環境対策課が調査中です。

１．事故概要
- 通報場所　埼玉県大久保浄水場（さいたま市桜区）取水口
- 通報日時　令和３年１２月２日　１５時頃
- 事象　ジクロロメタンの検出
- 原因　調査中

２．事故対応状況
- １２月２日１５時頃　大久保浄水場取水口（さいたま市桜区）で環境基準値（0.02mg/l）以下のジクロロメタン検出
- １２月３日　川越市及び埼玉県が上流部の水質調査を実施
- １２月４日１１時頃　入間川支川麦生川における検査結果で環境基準値（0.02mg/l）を超える 0.68mg/l のジクロロメタンを検出

３．今後の対応
- 川越市が引き続き水質調査及び、発生源調査を予定。
- 荒川上流河川事務所は１２月４日１３時より注意体制に入り、引き続き情報の収集にあたる。
- 今後、水質状況や周辺環境に変化が認められた場合は、適時、情報提供を行ってまいります。

４．参考情報
- ジクロロメタンは荒川に流入していますが、環境基準値以下となっています。
- 流出物質・流出事故内容に関するお問い合わせは埼玉県環境部水環境課（電話０４８－８３０－３０８１）へお願いします。
- 流出物質に関するお問い合わせは川越市環境対策課（電話０４９－２２４－５８９４）へお願いします。

発表記者クラブ
竹芝記者クラブ 埼玉県政記者クラブ 神奈川建設記者会 東京都庁記者クラブ

荒川に関するお問い合せ先
国土交通省　関東地方整備局 荒川上流河川事務所 電話（直通）：０４９－２４６－６３６４（管理課） 副所長　三好 健次　　管理課長　髙橋　武正

荒川におけるジクロロメタン検出状況