

# 菌原ダム 2号常用ゲートの不具合対応状況について

令和6年4月1日（月）に3門ある常用ゲートのうち1門（2号常用ゲート）で、漏水による機械故障により開閉操作ができない不具合を確認しました。

2日（火）、漏水を止める応急対策を実施しました。

3日（水）にゲート試運転を行い、2号常用ゲート運用可能となる予定です。

なお、他の2門（1号、3号常用ゲート）に異常は無く、ダムの機能維持には影響ありません。

## 【菌原ダム 2号常用ゲート（コンジットゲート）の不具合】

1. 確認事象  
2号常用ゲート（コンジットゲート）付近における充水管からの漏水により、一部機械が故障し開閉ができない状況
2. 確認日時  
令和6年4月1日（月）7時頃
3. 原因  
漏水による機械の故障。
4. 機能上の影響  
2号常用ゲートは一部機械の故障により開閉操作ができませんが、1号、3号常用ゲートには異常は無く、ダムの機能維持には影響ありません。
5. 復旧の見込み  
4月3日（水）夕方頃、2号常用ゲート運用可能となる予定。

下流から見た菌原ダム

