

泉町駐車場 防災施設の点検結果等（令和8年6月時点）

■浸水対策施設（止水板）

【施設詳細】・車両用出入口：1か所

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.5
	実施者	運営事業者
	判定	正常
	内容	—
修繕	時期	—
	実施者	—
	内容	—
修繕までの代替措置	時期	—
	実施者	—
	内容	—
次回		
点検計画	時期	R9.5
	実施者	運営事業者
	内容	変形・劣化の有無を確認
備考 R8.6月の防災訓練時に、止水板が正常に設置できることを確認済み		

【判定区分】 正常 : 正常に動作する状態
 経過観察 : 動作に支障はないが、今後計画的修繕が必要となる状態
 要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態

■浸水対策施設（排水ポンプ）

【施設詳細】 雨水ポンプ4基

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.5
	実施者	運営事業者
	判定	経過観察
	内容	各ポンプの腐食、劣化、摩耗状況を注視
修繕	時期	—
	実施者	—
	内容	—
修繕までの代替措置	時期	—
	実施者	—
	内容	—
次回		
点検計画	時期	R9.5
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

泉町駐車場 防災施設の点検結果等（令和8年6月時点）

■電気関係施設（受変電設備） 【施設詳細】受変電設備

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.5
	実施者	運営事業者
	判定	経過観察
	内容	各高圧機器の経年劣化箇所を注視
修繕	時期	—
	実施者	—
	内容	—
修繕までの代替措置	時期	—
	実施者	—
	内容	—
次回		
点検計画	時期	R8.7
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、絶縁不良等の機能低下、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

【判定区分】 正常 : 正常に動作する状態
 経過観察 : 動作に支障はないが、今後計画的修繕が必要となる状態
 要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態

■電気関係施設（非常用発電機） 【施設詳細】非常用発電機1台

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R7.8
	実施者	運営事業者
	判定	正常
	内容	—
修繕	時期	—
	実施者	—
	内容	—
修繕までの代替措置	時期	—
	実施者	—
	内容	—
次回		
点検計画	時期	R8.8
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、電圧低下状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

泉町駐車場 防災施設の点検結果等（令和8年6月時点）

■防火施設（消火施設）

【施設詳細】消火器具、泡消火設備、連結送水管、防火扉

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.2
	実施者	運営事業者
	判定	経過観察
	内容	＜泡消火設備＞ 消火機能として正常に稼働するが、ポンプ呼水槽の水漏れ箇所の応急処置状況を点検・注視
修繕	時期	—
	実施者	—
	内容	—
修繕までの代替措置	時期	—
	実施者	—
	内容	—
次回		
点検計画	時期	R8.8
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

【判定区分】 正常 : 正常に動作する状態
経過観察 : 動作に支障はないが、今後計画的修繕が必要となる状態
要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態

■防火施設（消火施設）

【施設詳細】消火器具、泡消火設備、連結送水管、防火扉

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.2
	実施者	運営事業者
	判定	要修繕
	内容	＜泡消火設備＞ 泡ヘッド変形不良
修繕	時期	R8.8
	実施者	運営事業者
	内容	泡ヘッド交換
修繕までの代替措置	時期	R8.6【済】
	実施者	運営事業者
	内容	消火器の増設設置
次回		
点検計画	時期	R8.8
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

泉町駐車場 防災施設の点検結果等（令和8年6月時点）

■防火施設（消火施設）

【施設詳細】 消火器具、泡消火設備、連結送水管、防火扉

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.2
	実施者	運営事業者
	判定	要修繕
	内容	＜防火扉＞ 経年劣化により自動で全閉しない
修繕	時期	R8.8
	実施者	運営事業者
	内容	防火扉ヒンジ交換
修繕までの代替措置	時期	火災時に都度実施
	実施者	運営事業者
	内容	手動閉鎖
次回		
点検計画	時期	R8.8
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

【判定区分】 正常 : 正常に動作する状態
 経過観察 : 動作に支障はないが、今後計画的修繕が必要となる状態
 要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態

■防火施設（警報設備）

【施設詳細】 自動火災報知機設備、非常警報器具

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.2
	実施者	運営事業者
	判定	要修繕
	内容	＜自動火災報知機設備＞ 経年劣化による器具不良、中継器不良
修繕	時期	R8.8
	実施者	運営事業者
	内容	感知器、中継器の交換
修繕までの代替措置	時期	R8.6～
	実施者	運営事業者
	内容	場内のカメラ及び巡回で監視を強化
次回		
点検計画	時期	R8.10
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

泉町駐車場 防災施設の点検結果等（令和8年6月時点）

■防火施設（排煙設備）

【施設詳細】排煙設備、防排煙制御設備

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.2
	実施者	運営事業者
	判定	経過観察
	内容	＜排煙設備＞ 排煙設備起動後、自動復旧しないため、手動復旧での対応を実施。
修繕	時期	—
	実施者	—
	内容	—
修繕までの代替措置	時期	—
	実施者	—
	内容	—
次回		
点検計画	時期	R8.8
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

【判定区分】 正常 : 正常に動作する状態
経過観察 : 動作に支障はないが、今後計画的修繕が必要となる状態
要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態

■避難誘導用施設（避難誘導設備）

【施設詳細】誘導灯・誘導標識

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.2
	実施者	運営事業者
	判定	要修繕
	内容	＜誘導灯・誘導標識＞ バッテリー不良
修繕	時期	R8.8
	実施者	運営事業者
	内容	バッテリー交換
修繕までの代替措置	時期	R8.6【済】
	実施者	運営事業者
	内容	代替の案内表示を設置
次回		
点検計画	時期	R8.10
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

泉町駐車場 防災施設の点検結果等（令和8年6月時点）

■避難誘導用施設（放送設備）

【施設詳細】拡声放送設備、無線通信補助設備

分類		内容
現況		
点検結果	時期	R8.2
	実施者	運営事業者
	判定	正常
	内容	—
修繕	時期	—
	実施者	—
	内容	—
修繕までの代替措置	時期	—
	実施者	—
	内容	—
次回		
点検計画	時期	R8.9
	実施者	運営事業者
	内容	作動状況、腐食・変形・劣化の有無を確認
備考		

【判定区分】 正常 : 正常に動作する状態
 経過観察 : 動作に支障はないが、今後計画的修繕が必要となる状態
 要修繕 : 点検時点で正常な動作不可能、または非常時に動作不可能となるおそれが高い状態