

台風25号による宮ヶ瀬ダム稼働状況について

宮ヶ瀬ダムに流入する中津川等の洪水の一部をダムに貯留して、ダム下流の中津川の水位を低下させています。

令和8年9月21日 00時40分

速報値

1. 宮ヶ瀬ダムの洪水操作状況

①宮ヶ瀬ダムへの流入量	毎秒	124	立方メートル
②宮ヶ瀬ダムからの放流量	毎秒	54	立方メートル
③宮ヶ瀬ダムの貯留量（1秒あたり）	毎秒	70	立方メートル




図1 宮ヶ瀬ダムの状況

2. 宮ヶ瀬ダムにより想定されるダム下流水位の低減

宮ヶ瀬ダムで貯留することにより、ダム下流の才戸橋地点の現在水位は、ダムが無いと想定した場合の水位と比較して、0.22m 水位が低下していると想定されます。

はん濫危険水位	2.60m
避難判断水位	2.30m
はん濫注意水位	2.20m
水防団待機水位	1.70m

※「ダムが無いと想定した場合の水位」は、当該時刻のダム地点の貯留量をダム下流の中津川才戸橋地点の水位低減量に換算しています。




図2 宮ヶ瀬ダムにより想定される水位の低減（才戸橋地点）

※図1、図2はダム等の状況を説明するため模式的に表現したものであり、実際の状況とは異なります。